

Al Sindaco del Comune di Orvieto
Dottorssa Roberta Tardani

e p.c. Al Presidente del Consiglio Comunale di Orvieto
Dott. Stefano Olimpieri

Orvieto, 19 gennaio 2026

In base a quanto previsto

- dall'art. 43 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali,
- dall'art. 9 dello Statuto del Comune di Orvieto,
- dall'art. 30 del Regolamento del Consiglio Comunale di Orvieto,

i sottoscritti Consiglieri comunali presentano la seguente interrogazione a risposta scritta.

Oggetto: porte tagliafuoco parcheggio di Via Roma

Premesso che:

- i serramenti tagliafuoco sono dispositivi di protezione passiva in quanto non intervengono direttamente sull'incendio, ma la loro presenza permette di limitarne la propagazione ritardando la trasmissione del calore, delle fiamme o dei gas generati dall'incendio alla struttura protetta o agli ambienti adiacenti;
- tutte le porte antincendio devono essere sottoposte a manutenzione regolare per assicurarsi che non ci siano difetti e che si chiudano correttamente;

tenuto conto che:

- il soggetto manutentore deve eseguire il servizio di manutenzione e fornire documentazione di registrazione del servizio effettuato;

considerato che:

- il soggetto manutentore deve eseguire un controllo almeno due volte l'anno con verifica della presenza di una targhetta ben leggibile, verifica delle guarnizioni, verifica dell'integrità meccanica e della tenuta di fissaggio nonché verifica dei dispositivi di apertura e dell'accessibilità;

considerato inoltre che:

- nell'eseguire tutte le fasi di accertamento sopra esposte, bisogna sempre verificare che i passaggi siano liberi da ostacoli e le porte siano libere da ritegni impropri;

verificato che:

- nel dicembre del 2025 è stata effettuato il controllo, come risulta dalle targhette sulle porte;
- molte porte non hanno la molla di richiamo;
- la maggior parte delle porte sono bloccate o perché incastrate a causa della pessima tenuta della struttura di fissaggio, o perché bloccate con cunei in legno o sassi;

quanto premesso, i sottoscritti Consiglieri comunali chiedono di sapere:

1. nel controllo dello scorso dicembre, la Società incaricata ha evidenziato nel verbale tutte le anomalie sopra descritte?
2. come è possibile che nonostante il controllo di dicembre 2025 vi siano ancora tutte queste gravi anomalie senza che l'Amministrazione comunale abbia preso alcun provvedimento urgente a riguardo?
3. cosa ha intenzione di fare l'Amministrazione comunale per mettere a norma tutte le porte tagliafuoco?

Si allegano alcune foto dimostrative della situazione esistente.

Cristina Croce

Federico Giovannini

Stefano Biagioli

Mauro Caiello

Daniele Di Loreto

